



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Кировской области
(Управление Роспотребнадзора по Кировской области)**

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ**

15.04.2016

№ 0079

При проведении плановой выездной проверки деятельности Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 20» города Кирова, расположенного по адресу: 610002, Кировская область, г. Киров, ул. Милицейская, 50 и рассмотрении представленных документов: акта проверки от 15.04.2016 № 0136, экспертного заключения № 10-437-2016-ГЗ от 07.04.2016 к протоколу измерений параметров освещенности № 381-Ф от 07.04.2016, экспертного заключения № 09-464-2016 ГЗ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, на основании статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» **предписываю:**

1. Выполнить **покpытие потолков** (от пятен подтеков в месте прохождения сливной трубы с кровли) в кабинетах № 315 (информатики), № 203, № 302, в малом спортивном зале, в коридоре 3-го этажа, в спортивном, актовом залах, в зоне запасного выхода бассейна, **покpытие потолка** в кабинете информатики № 216 (на потолке трещина, сколы штукатурки), **покpытие пола сцены** актового зала (отслаивается краска), **покpытие стен** в снарядной большого спортивного зала, (часть стены не оштукатурена), **покpытие стены** у двери в лаборантской физики, **над окном лаборантской кабинета химии № 213**, **покpытие пола** линолеумом (ремонт в стыках) в кабинете № 207, **потолка** в кабинете № 204 (местами отслаивается краска), **ремонт потолка и стен** в кабинете № 201 музыки, **покpытия линолеума** при входе в кабинет № 203 (поражение грибком от попадающей воды от слива с кровли), **покpытие пола плиткой**, **ремонт стен** в туалете мальчиков на 2-м этаже, **плиточное покpытие пола** в туалете девочек 3-го этажа начальной школы, **потолка** в помещении библиотеки (у окна подтеки), **покpытие линолеума** в кабинете № 304 (логопеда), **ремонт потолка, стен** в кабине № 107, **ремонт покpытия линолеума** в стыках в кабинете завучей (2 этаж), **выполнить покpытие пола** в производственных помещениях пищеблока, коридоре, материалами, допускающими проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств в соответствии с п. п. 4.28, 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях" (далее СанПиН 2.4.2.2821-10).

Срок исполнения – 01.09.2018.

*Чайкина Виктория
(покpытия в кабинетах)*

2. Устранить трещины в стыках между стенами и полом помещений тира, лыжной базы, выполнить отмостку здания школы с юго-западной стороны с целью герметизации от стоков в соответствии с требованиями п. 4.28, 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Срок исполнения – 01.10.2017.

3. Выполнить отделку стен в зале ванны бассейна материалами допускающими проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств п.4.28., п.13.1. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Срок исполнения – 01.10.2018.

4. Обеспечить в актовом зале своевременную замену вышедших из строя источников света в соответствии с п. 7.2.9 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Срок исполнения – 01.10.2016.

5. Выполнить замену оконных блоков в 14 классах среднего и старшего звена, в коридорах 1, 2, 3 этажей, с торца 3-го этажа у старшего блока и обеспечить режим проветривания, регулярное мытье в соответствии с п. 7.1.9, 6.6 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Срок исполнения – 01.10.2019.

6. Обеспечить кабинет химии вытяжным шкафом с механической вытяжкой в самостоятельный канал в соответствии с п. 5.8 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Срок исполнения – 01.10.2016.

7. Оборудовать в помещении мастерской классную доску светильником (софитом), расположенным на кронштейне 30 см над доской и 60 см от стены в соответствии с п.7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Срок исполнения – 01.10.2016.

8. Установить в мастерской токарные станки, фуговально-строгальный станок на специальные фундаменты в соответствии с п.5.10 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Срок исполнения – 01.10.2016.

9. Оборудовать помещение для хранения уборочного инвентаря шкафом для хранения уборочного инвентаря в соответствии с п.4.26 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Срок исполнения – 01.10.2016.

10. Выполнить твердое покрытие проезда вокруг здания школы с юго-западной стороны в соответствии с п. 3.8 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Срок исполнения – 01.10.2018.

11. Установить в кабинете домоводства двухгнездную моечную раковину с подводкой горячей и холодной воды со смесителем в соответствии с п.5.12 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Срок исполнения – 01.10.2016.

12. Обеспечить горячий цех раковиной для мытья рук, позволяющей проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с п. 5.18 СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования".

Срок исполнения – 01.10.2016

13. Оборудовать в моечной столовой посуды две ванны смесителями с гибкими шлангами с душевой насадкой для ополаскивания посуды горячей водой в соответствии с п. 5.10, 5.11 СанПиН 2.4.5.2409-08.

Срок исполнения – 01.10.2016

14. Привести уровни искусственной освещенности; коэффициента пульсации в кабинетах № 302, 304 (кроме середины доски) в соответствии п. 7.2.1. СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 3.3.1., таблица 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий" с последующим инструментальным контролем

параметров искусственной освещенности в кабинетах № 302, 304.

Срок исполнения – 01.10.2016.

15. Обеспечить составление расписания уроков с учетом дневной умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов не допускать проведение наиболее трудных предметов первым и последним уроком в классах начальной школы и среднего звена в соответствии с п. 10.8, 10.11 СанПиН 2.4.2.2821-10.
Срок исполнения - 01.10.2016.
16. Обеспечить составление расписания уроков с учетом недельной умственной работоспособности обучающихся (наибольший объем учебной нагрузки в баллах на вторник, среду) в 1-9 классах в соответствии с п. 10.7 приложение 3 СанПиН 2.4.2.2821-10.
вып. на 01.09.
Срок исполнения – 01.10.2016.
17. Обеспечить рассаживание детей в классах начальной школы с учетом их возрастных особенностей в соответствии с п. 5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10.
вып. не 01.09.
Срок исполнения – 01.10.2016. *вып.*
18. Обеспечить кабинеты № 203, 303, 305, 306 школьными партами с регуляторами наклона рабочей поверхности в соответствии с п. 5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10.
Срок исполнения – 01.10.2017
19. Обеспечить количество обучающихся в классах начальной школы исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося в соответствии с требованиями п.4.9., п.10.1. СанПиН 2.4.2.2821-10.
Срок исполнения - 01.10.2018.
20. Обеспечить количество обучающихся в соответствии с проектной вместимостью 1176 учащихся (в 2 смены) в соответствии с п. 5.1 СанПиН 2.4.2.2821-10.
Срок исполнения - 01.10.2018.
21. Обеспечить в туалетах на унитазах сидения изготовленные из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфекционными средствами или бумажные одноразовые, установить держатели для туалетной бумаги, в туалете мальчиков на 2-м этаже оборудовать кабины с дверями, в туалете девочек 2-го этажа заменить сливной бачок со сколом, отремонтировать 1 унитаз в туалете мальчиков 3-го этажа начальной школы в соответствии с п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10.
Срок исполнения - 01.10.2018.
22. Обеспечить исправную работу крана и подачу воды у раковин в лаборантских кабинета физики, в соответствии с п. 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10.
З
Срок исполнения - 01.10.2016. *вып.*
23. Обеспечит наличие бумажных полотенец или электро- в туалетах бассейна, в ряде туалетов учащихся, в столярной, слесарной мастерских в соответствии с п. 4.27, 5.10, СанПиН 2.4.2.2821-10.
вып.
Срок исполнения - 01.10.2016.
24. Обеспечить организацию мероприятий по дезинсекции в производственных помещениях пищеблока с проведением герметизации швов и стыков плит и межэтажных перекрытий, мест стыковки вентиляционных блоков, санитарно-технических и других коммуникаций через перекрытия в соответствии с п. 3.3, 5.15 СанПиН 3.5.2.1376-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих".
вып.
Срок исполнения - 01.10.2016.
25. Обеспечить организацию мероприятий по дезрализации в производственных помещениях пищеблока и обеспечить проведение инженерно-технических мероприятий по защите помещений столовой от грызунов (использование устройств металлической

сетки (решетки) в местах выхода вентиляционных отверстий, стока воды, герметизацию с использованием металлической сетки мест прохода коммуникаций в перекрытиях, стенах, ограждениях в соответствии с п. 3.8 СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий".

Срок исполнения - 01.10.2016.

О выполнении настоящего предписания сообщить в письменном виде с подтверждающими документами в Управление Роспотребнадзора по Кировской области (612027, г. Киров, ул. Красноармейская, 45) по п. 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25 до **01.10.2016**, по п. 2, 18, до **05.10.2017**, по п. 1, 3, 10, 19, 20, 21 до **05.10.2018**, по п. 5 до **05.10.2018**. Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБОУ СОШ № 20 города Кирова

Законный представитель – директор Косолапова Татьяна Леонидовна.

Главный специалист -эксперт
отдела санитарного надзора
М.П.



Н.В. Алалыкина

Предписание получил: «15» 04 2016, г.

Директор
должность

Татьяна
(подпись)

Косолапова Т.Л.
(фамилия, имя, отчество)